



УТВЕРЖДАЮ
Зав. МБДОУ д.с. №2 «Солнышко»
Е.А.Солотёнова
19 сентября 2016 год.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад №2 «Солнышко»**

**(объекта социальной инфраструктуры)
для инвалидов и предоставляемых услуг**

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

«10» сентября 2016 г.

1.1. Наименование (вид) объекта

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Солнышко»

1.2. Адрес объекта Россия, 652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Суворова, 19

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1019 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет.

1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта: не проводилось.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего - планируется, *капитального* - не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Солнышко»

Краткое наименование - МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, Россия, 652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Суворова, 19 Тел. (384 – 73) 3-30-32, solnyshko_detsad2@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 652992 Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Пospelова, 20 Тел/факс: 3-04-93 UOZ_tash@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 1,5 до 7 лет

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: нет.

2.4. Виды услуг: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного возраста

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 108 чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с

использованием пассажирского транспорта): **№ 2, 7, 101, автобусы(маршрутные такси).**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **отсутствует**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - **100 м.; 400м**

3.2.2. Время движения пешком: **до 7 минут**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**

3.2.4. Перекрестки: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

| № строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***> |
|----------|---|--|
| 1 | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***> | ДУ |
| 2 | в том числе инвалиды: | |
| 3 | передвигающиеся на креслах-колясках | Нет |
| 4 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 5 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 6 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 7 | с умственными нарушениями | ДУ |

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<****> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

(объекта социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг

| № № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|---------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № № п \ п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-----------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | нуждаются |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - **до особых указаний, при наличии финансирования.**
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - **нет**


4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - **нет**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - **нет**

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Акт обследования прилагается: от 09.09.2016г.

 УТВЕРЖДАЮ
Зав. МБДОУ д/с №2 «Солнышко»
Е.А.Солотёнова
« 09 » сентября 2016 год.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

«09» сентября 2016 г.

1.1. Наименование (вид) объекта

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Солнышко»

1.2. Адрес объекта Россия, 652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Суворова, 19

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1019 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет.

1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта: не проводилось.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего - планируется, *капитального* - не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Солнышко»

Краткое наименование - МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон,

Россия, 652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Суворова, 19 Тел. (384 – 73) 3-30-32, solnyshko_detsad2@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 652992 Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Поспелова, 20 Тел/факс: 3-04-93 UOZ_tash@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 1,5 до 7

лет

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: нет.

2.4. Виды услуг: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного возраста

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 108 чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): № 2, 7, 101, автобусы(маршрутное такси).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м.; 400м

3.2.2. Время движения пешком: до 7 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4. Перекрестки: нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

| № строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
|----------|---|--|
| 1 | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***> | ДУ |
| 2 | в том числе инвалиды: | |
| 3 | передвигающиеся на креслах-колясках | Нет |
| 4 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 5 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 6 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 7 | с умственными нарушениями | ДУ |

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

(объекта социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг

| № № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|---------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | нуждаются |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - **до особых указаний, при наличии финансирования.**
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)


4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - **нет**


4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - **нет**


4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - **да**

Председатель рабочей группы:

Заведующий  Е.А.Солотенкова

Члены рабочей группы:

Воспитатель  Е.И.Гладкая

Завхоз  А.О.Иконникова

Председатель Таштагольской городской организации

Общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»  К.Ф. Никифоров

Главный специалист Управления социальной защиты населения Администрации Таштагольского района,

сектора по работе с ветеранами и инвалидами  Р.А.Яцкова

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Солнышко»
Адрес объекта: 652990, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Суворова 19

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--|--------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть | | | Нет | Все | Установить информацию на входе | ТР, ТСП, Орг |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть | | | Нет | Все | Обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики | ТР, ТСП, Орг |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Нет | | | Нет | | | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Нет | | | Нет | | | |
| 1.5 | Автостоянка и парковка нет | Нет | | | Нет | Все | Организовать стоянку с информационном обозначением | ТР, ТСП, Орг |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территории, прилегающей к зданию | ДУ | - | - | нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нуждается в оборудовании пандусами, парковки, автостоянки. Необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 99 от «09» сентября 2016г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Солнышко»

Адрес объекта: 652990, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Суворова 19

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | | нет | нет | | |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | | | нет | нет | | |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | | нет | нет | | |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | | нет | нет | | |
| 2.5 | Тамбур | есть | | | нет | нет | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | нет | нет | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Входа (входов) в здание | ДУ | | | нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нуждается в оборудовании пандусами, парковки, автостоянки. Необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «09» сентября 2016г.

I Результаты обследования:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Солнышко»

Адрес объекта: 652990, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Суворова 19

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания,) | есть | | | нет | нет | | |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | | нет | нет | | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | нет | нет | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | нет | нет | | |
| 3.5 | Дверь | есть | | | нет | нет | | |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | нет | нет | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | нет | нет | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ | | | не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо оборудование пандуса, нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку первого и второго этажа 0,3 м. шириной.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности № 99 от «09» сентября 2016г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Солнышко»

Адрес объекта: **652990, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Суворова 19**

| № п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть / нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | | | нет | нет | | |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | | | | | | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | | | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | нет | нет | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | | | Технические решения невозможны |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «09» сентября 2016г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения Труда | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(Ш)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «09» сентября 2016г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
 Вариант III – жилые помещения**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Жилые помещения | - | -- | | - |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «09» сентября 2016г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Солнышко»

Адрес объекта: 652990, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Суворова 19

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объект | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | - | - | Помещение маленькое | Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках нет | нуждается | технические решения невозможны |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|----------------|
| Санитарно-гигиенический помещений | | | | текущий ремонт |
|-----------------------------------|--|--|--|----------------|

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **технические решения невозможны**

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «09» сентября 2016г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Солнышко»

Адрес объекта: **652990, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Суворова 19**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|--|----------------------------------|--|--------------|
| | | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | | инвалиды с нарушениями зрения | Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта | Орг, ТСП, ТР |
| 6.2 | Акустические средства | | инвалиды с нарушениями слуха | | |
| 6.3 | Тактильные средства | | инвалиды с нарушениями зрения | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознавания объектов и мест посещения | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | | | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **индивидуальное решение с ТСР**

При адаптации объекта используются разные типы технических средств реабилитации - поручни, подъемники, кресла-коляски.

В данном документе

Пронумеровано 17

Прошнуровано 17

Заведующий МБДОУ
детский сад №2

«Солнышко»

Е.А.Солотёнкова

« 10 / 09 » 2016 г.

